

Sıra No	Test Adı	Metod Kaynağı	Testi Yapan Laboratuvar	Test Yapılan Ürün	Akreditasyon Durumu
1	Sargı Direnci Ölçümü	TS EN 60076-1 Madde 11.2 IEC 60076-1 Madde 11.2 IEEE STD.C57.12.90	Timsan Transformator Test Laboratuvarı	Transformator	Akredite
2	Çevirme Oranı ve Bağlantı Grubu Ölçümü	TS EN 60076-1 Madde 11.3 IEC 60076-1 Madde 11.3 IEEE STD.C57.12.90	Timsan Transformator Test Laboratuvarı	Transformator	Akredite
3	Kısa Devre Empedansının ve Yükteki Kaybın Ölçülmesi	TS EN 60076-1 Madde 11.4 IEC 60076-1 Madde 11.4 IEEE STD.C57.12.90	Timsan Transformator Test Laboratuvarı	Transformator	Akredite
4	Boşta Kayıp ve Akımın Ölçülmesi	TS EN 60076-1 Madde 11.5 IEC 60076-1 Madde 11.5 IEEE STD.C57.12.90	Timsan Transformator Test Laboratuvarı	Transformator	Akredite
5	Uygulanan Gerilim (Ayrı Kaynaklı A.A. Dayanım Gerilimi) Testi	TS EN 60076-3 Madde 10 IEC 60076-3 Madde 10 IEEE STD.C57.12.90	Timsan Transformator Test Laboratuvarı	Transformator	Akredite
6	Endüklenmiş A.A. Gerilim Testi	TS EN 60076-3 Madde 11.2 IEC 60076-3 Madde 11.2 IEEE STD.C57.12.90	Timsan Transformator Test Laboratuvarı	Transformator	Akredite
7	Transformator Gürültü (Ses Seviyesi) Ölçüm Testi	TS EN 60076-10 IEC 60076-10	Timsan Transformator Test Laboratuvarı	Transformator	Akredite
8	Transformator Yalıtım Direnci Ölçümü (Megger) Testi	IEEE C57.12.90 Madde 10.11	Timsan Transformator Test Laboratuvarı	Transformator	Akredite
9	Transformator Sıcaklık Artış (Isınma) Testi	TS EN 60076-2 IEC 60076-2 TS EN 60076-11 Madde 23 IEC 60076-11 Madde 23	Timsan Transformator Test Laboratuvarı	Transformator	Akredite
10	Kazan Ömür Testi	TS EN 50464-4	Timsan Transformator Test Laboratuvarı	Transformator	Akredite
11	Sıvıya Daldırılmış Transformatorler İçin Basınç Yöntemiyle Sızdırmazlık Kontrolü Testi	TS EN 60076-1 Madde 11.8 IEC 60076-1 Madde 11.8 IEEE STD.C57.12.90 TS EN 50464-4/	Timsan Transformator Test Laboratuvarı	Transformator	Akredite
12	Beyan Geriliminin %90 ve %110' unda Yüksüz Durumdaki Kaybın ve Akımın Ölçülmesi Testi	TS EN 60076-1 Madde 11.1.2.2 IEC 60076-1 Madde 11.1.2.2 IEEE STD.C57.12.90	Timsan Transformator Test Laboratuvarı	Transformator	Akredite

- Akredite olmayan testler

Sıra No	Test Adı	Metod Kaynağı	Testi Yapan Laboratuvar	Test Yapılan Ürün	Akreditasyon Durumu
13	Yağ Delinme Gerilimi Testi	TS 3989 EN 60156	Timsan Transformatör Test Laboratuvarı	Transformatör	Akredite
14	<ul style="list-style-type: none"><li>Yıldırım Darbe Testi</li></ul>	TS EN 60076-3 Madde 13.2.2 IEC 60076-3 CL.13.2.2	Timsan Transformatör Test Laboratuvarı	Transformatör	

<b>Hazırlayan</b>	Görkem ÖZEN	<b>Kontrol Eden</b>	Turgut KÖMÜRKARA	<b>Kontrol Eden</b>	Mustafa Tahir KINACI
<b>İmza</b>		<b>İmza</b>		<b>İmza</b>	
<b>Hazırlanma Tarihi</b>	05.06.2020	<b>İçerik Değişikliği Sayısı</b>	1	<b>İçerik Değişikliği Sayısı</b>	1

- Akredite olmayan testler